

Référence

LOT ENTRETIEN DES EXTINCTEURS

Dossier suivi :
Marie BEGUERE

Téléphone
05.62.31.69.00
Fax
05.62.31.63.06
Mél.
0650038n@ac-toulouse.fr

19 rue du collège
BP 80027
65501 VIC-EN-BIGORRE CEDEX

Les prestations souhaitées concernent la surveillance et l'entretien courant de l'ensemble des extincteurs de l'établissement. Réalisation de toutes les opérations nécessaires pour juger :

- Du maintien en conformité de l'installation (règle R4 APSAD)
- De l'aptitude de chaque extincteur à remplir sa fonction
- Les opérations d'entretien tiendront compte des normes et notices d'entretien du fabricant

La périodicité de ces vérifications doivent être au minimum d'1 par an , une visite doit s'effectuer avant la rentrée scolaire, à une date convenue avec l'établissement.