

Référence

## LOT ENTRETIEN DU MATERIEL DE CUISINE

Les prestations souhaitées concernent l'entretien préventif et curatif sur le matériel de cuisine. 2 Interventions /an sont souhaitées.

Dossier suivi :  
Marie BEGUERE

Téléphone  
05.62.31.69.00  
Fax  
05.62.31.63.06  
Mél.

0650038n@ac-toulouse.fr

19 rue du collège  
BP 80027  
65501 VIC-EN-BIGORRE CEDEX

### 1 SUR INSTALLATION GRANDE CUISINE

- **Matériel cuisson gaz** : contrôle aspect général, graissage des robinets, contrôle fonctionnement vannes, sécurité, détendeur, nettoyage des brûleurs, venturi, pipe, contrôle calibrage injecteur, contrôle thermostat régulation sécurité, contrôle thermocouple, veilleuse, réglage brûleur, contrôle allumage automatique, ventilation, affichage T°, temps, contrôle structure interne, isolation, contrôle étanchéité conduites, flexibles, raccords
- **Matériel cuisson électrique** : Contrôle aspect général, contrôle fonctionnement des interrupteurs, voyants, affichage température, temps, régulation, ventilation, contrôle fonctionnement+détartrage chaudière, nettoyage sondes de niveau chaudière.
- **Mécaniques et accessoires de cuisson** : Contrôle robinets remplissage, vidange, contrôle joints de porte, charnières, fermetures, contrôle graissage système relevage sauteuse, contrôle ressorts de rappel portes et couvercles, contrôle et graissage glissières, contrôle état câbles alimentation
- **Ventilation extraction** : contrôle intensité moteur, isolement, asservissement, contrôle état turbine, roulements, contrôle des filtres, volets coupe feu, coffret de commande, serrage connections.
- **Laverie** : Contrôle état général(isolement, remplissage, températures, intensités, régulation, sécurité, voyants, interrupteurs, embrayage d'avancement, fin de course, ventilation et extraction tunnel, qualité du séchage, niveau d'huile réducteur, courroie d'entraînement, détartrage, dégraissage, nettoyage aérateurs moteur, contrôle étanchéité presse étoupes, nettoyage purges des pompes, détartrage des gicleurs, du surchauffeur, contrôle des pressions d'eau et des pompes, vérification des filtres sur eau chaude et froide, vérification des contacts électriques et intensités, contrôle des thermostats et des sécurités.
- **Entretien de 2 distributeurs à plateaux**

### 2 SUR INSTALLATION FRIGORIFIQUE

- **Salle des machines** : Contrôle aspect général (traces d'huile, condensation, couleur culasses, bruits, vibrations, température ambiante, aération, éclairage, historique)



2/2

- **Installation poste de froid et condenseur** : Contrôle T°, aspect général, givrage, ventilation, encrassement, état porte CF, contrôle détendeur, recherche fuite installation
- **Évaporateurs** : chambres froides-vitrines :Nettoyage (conforme aux normes vétérinaires) dégivrage, contrôle régulation, électrovanne, détendeur, paliers, pompe de relevage, serrage connections, contrôle isolement
- **Condenseurs a air** : Nettoyage, relevé delta T° entrée/sortie d'air, relevé delta T° entrée sortie de fluide, serrage connections, contrôle isolement.
- **Tuyauteries** : Contrôle supportage, isolation
- **Compresseurs et motocompresseurs** : Contrôle niveau huile, fluide frigorigène, relevé pressions HP,BP,huile, relevé températures refoulement, aspiration, liquide, carter, culasses, contrôle fixations, test clapets, contrôle résistance carter, présence limaille, cuivre, boue, type d'huile et quantité.
- **Circuits frigorifique** : Contrôle flexibles, frottements, gonflage, contrôle fixations
- **Organe de régulations et sécurité** : Relevé de fonctionnement HP,BP, Huile
- **Coffret ou armoire électrique** : Contrôle tension, serrage connections, contrôle relais thermiques, contrôle état des contacts de contacteurs par prélèvement, contrôle isolement, mise à l'heure des horloges et régulateurs, relevé intensités (compresseurs, ventilateurs condenseur, ventilateurs évaporateur,résistances)

**CONTROLE DE L'ETANCHEITE DU CIRCUIT : Article 1<sup>er</sup> du 7 décembre 1992 avec remise du certificat de contrôle annuel**

Les Dépannages devront être assurés du lundi au vendredi sur appel du client et dans un délai maximum de 24 H