

LOT ENTRETIEN DE LA CHAUFFERIE
+ PRODUCTION D'EAU CHAUDE

LOT N°1 -ENTRETIEN

Référence

1 – OPERATIONS D'ENTRETIEN CONCERNANT LES APPAREILS :

BAT F – CHAUFFERIE PRINCIPALE

- 1 générateur Type brûleur Air soufflé 1– puissance générateur kw : 625
- 2 Générateurs Type brûleur Air soufflé 2 – puissance générateur kw : 625

CHAUFFERIE BAT H

- _1 Générateur Type brûleur air soufflé Marque ECOFLAM puissance 143 kw
- 1 générateur type brûleur air soufflé marque BANTONE puissance 144 kw

CHAUFFERIE INTERNAT

- 1 Générateur type air soufflé marque BENTONE puissance 69 kw

CHAUFFERIE LYCEE PROFESSIONNEL

- 1 Générateur type air soufflé 1 marque Weishaupt puissance 300 kw
- 1 Générateur type air soufflé 2 marque Weishaupt puissance 300 kw

BAT J

- 2 Chauffe eau électrique de 300 l chacun

PRESTATIONS SOUHAITEES :

- Chauffage : Mise en service, visites entretien et de réglage, mise à l'arrêt, à minima 9 visites par an.(1 par mois de chauffe)
- 2 C.T.A (Auditorium et Cuisine) : Visite d'entretien et de réglage, révision annuelle, 1 visite/an
- 4 Disconnecteurs : 1 révision annuelle
 - 2 internat BAT G
 - 1 BAT H
 - 1 BAT F (chaufferie)
- Ventilateurs-convecteurs : 1 révision annuelle
- Pompes de relevage : 1 révision annuelle
- Eau chaude sanitaire : Entretien et réglage+1 révision annuelle soit au total 2 visites par an (Internat et cuisine)
- Entretien de 4 groupes froid (climatisation) 1 visite/an

2 – INTERVENTIONS DE DEPANNAGE :

Les dépannages sur les matériels ci-dessus doivent pouvoir s'effectuer sur simple appel du client et être assurés 24/24h dimanche et jours fériés compris.

LOT N° 2 -CONTROLE

- 1 – 1 chaudière murale individuelle 1/an
- 2 – Détection gaz de la chaufferie centrale 1/an

Toutes ces prestations feront l'objet d'un rapport de contrôle écrit remis à l'établissement.

Dossier suivi :
Marie BEGUERE

Téléphone
05.62.31.69.00

Fax
05.62.31.63.06

Mél.
0650038n@ac-toulouse.fr

19 rue du collège
BP 80027
65501 VIC-EN-BIGORRE CEDEX